


–weishaupt–

manual

Montage- en bedieningsvoorschrift



1	Aanwijzingen voor de gebruiker	4
1.1	Doelgroep	4
1.2	Symbolen in de gebruiksaanwijzing	4
1.3	Garantie en aansprakelijkheid	5
2	Veiligheid	6
2.1	Doelmatig gebruik	6
2.2	Veiligheidssymbolen op het toestel	6
2.3	Veiligheidsmaatregelen	7
2.3.1	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	7
2.3.2	Normaal bedrijf	7
2.3.3	Elektrische werkzaamheden	7
2.4	Constructieve wijzigingen	8
2.5	Geluidsemissie	8
2.6	Afvoer van afvalstoffen	8
3	Productbeschrijving	9
3.1	Type code	9
3.2	Type en serienummer	9
3.3	Functie	10
3.3.1	Luchttoevoer	10
3.3.2	Olietoevoer	10
3.3.3	Elektrische componenten	11
3.3.4	Programmaverloop	12
3.4	Technische gegevens	14
3.4.1	Registratiegegevens	14
3.4.2	Elektrische gegevens	14
3.4.3	Omgevingscondities	14
3.4.4	Toegestane brandstoffen	14
3.4.5	Emissies	15
3.4.6	Belasting	16
3.4.7	Afmetingen	17
3.4.8	Gewicht	18
4	Montage	19
4.1	Montagevoorschriften	19
4.2	Verstuiver selecteren	20
4.3	Brander monteren	22
4.3.1	Brander 180° draaien (optioneel)	24
5	Installatie	26
5.1	Olietoevoer	26
5.2	Elektrische aansluiting	28
6	Bediening	29
6.1	Bedieningsdeel	29
6.2	Weergave	29
7	Inbedrijfstelling	30
7.1	Voorwaarden	30
7.1.1	Meetinstrumenten aansluiten	31

7.1.2	Instelwaarden	32
7.2	Brander inregelen	34
7.3	Afsluitende werkzaamheden	37
7.4	Verbranding controleren	38
8	Buitenbedrijfstelling	39
9	Onderhoud	40
9.1	Aanwijzingen voor het onderhoud	40
9.2	Onderhoudsplan	42
9.3	Servicepositie	43
9.4	Verstuiver vervangen	44
9.5	Ontstekingselektroden instellen	44
9.6	Menginrichting demonteren	45
9.7	Menginrichting instellen	46
9.8	Luchtregelaar demonteren	47
9.9	Hoekoverbrenging de- en monteren	48
9.10	Oliepomp de- en monteren	49
9.11	Waaier de- en monteren	50
9.12	Brandermotor demonteren	51
9.13	Filter oliepompe de- en monteren	52
9.14	Zekering vervangen	52
10	Storingsdiagnose	53
10.1	Procedure bij storing	53
10.1.1	LED-toets uit	53
10.1.2	LED-toets rood	54
10.1.3	LED-toets knippert	57
10.2	Functionele problemen	58
11	Technische documenten	59
11.1	Omrekeningstabel drukeenheid	59
11.2	Aansluitschema	60
12	Ontwerp	62
12.1	Olietoevoer	62
12.2	Continuventilatie of naventilatie	63
13	Reserveonderdelen	64
14	Notities	78
15	Trefwoordenlijst	80

1 Aanwijzingen voor de gebruiker

Vertaling van het
originele bedieningsvoorschrift



1 Aanwijzingen voor de gebruiker

Deze handleiding is een vast onderdeel van het toestel en moet bij de installatie bewaard worden.

Voor werkzaamheden aan het toestel de handleiding zorgvuldig lezen.

1.1 Doelgroep

Dit montage- en bedieningsvoorschrift richt zich tot de gebruiker en de vakspecialisten. Deze moet, door alle personen die aan het toestel werken, nageleefd worden.

Werkzaamheden aan het toestel mogen alleen door specialisten met de daartoe vereiste kennis en opleiding uitgevoerd worden.

Personen met beperkte fysieke, motorische of mentale vaardigheden mogen alleen onder toezicht of met de instructies van een bevoegd persoon aan het toestel werken.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

1.2 Symbolen in de gebruiksaanwijzing

 GEVAAR	Gevaar met hoog risico. Negeren leidt tot zware verwondingen of de dood.
 WAARSCHUWING	Gevaar met gemiddeld risico. Negeren kan tot zware verwondingen of de dood leiden.
 VOORZICHTIG	Gevaar met beperkt risico. Negeren kan tot lichte tot middelzware verwondingen leiden.
 OPMERKING	Negeren kan tot materiële schade of schade aan het milieu leiden.
 i	belangrijke informatie
 ►	vraagt om een directe actie.
 ✓	resultaat na een actie.
 ▪	opsomming
 ...	waardebereik / apostrof
 xx	plaats voor cijfers, b.v. taalcode bij druk-nr.
 tekstweergave	lettertype voor de tekst, welke in het display wordt weergegeven.

1.3 Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid bij persoonlijke ongelukken of materiële schade zijn uitgesloten als deze op één of meerdere van de onderstaande zaken zijn terug te voeren:

- oneigenlijk gebruik
- de handleiding negeren
- gebruik bij defecte veiligheids- of beschermingsinrichtingen
- het verdere gebruik ondanks het optreden van een gebrek
- ondeskundige montage, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud
- ondeskundig uitgevoerde reparaties
- het niet gebruiken van originele Weishaupt onderdelen
- overmacht
- niet geautoriseerde wijzigingen aan het toestel
- montage van extra componenten, die niet tezamen met het toestel door de fabrikant zijn getest
- monteren van inzetstukken in de vuurhaard welke de vlamvorming hinderen
- ongeschikte brandstoffen
- gebreken in de toevoerleidingen

2 Veiligheid

2.1 Doelmatig gebruik

De brander is geschikt voor gebruik op warmtegeneratoren volgens EN 303 en vuurhaarden volgens EN 267.

Indien de brander niet in vuurhaarden volgens EN 303 en EN 267 wordt toegepast, moet een veiligheidstechnische beoordeling van de verbranding en van de vlamstabiliteit in de verschillende procestoestanden en bij de uitschakelgrenzen van de verbrandingsinstallatie uitgevoerd en gedocumenteerd worden.

De technische gegevens moeten in acht genomen worden [hfst. 3.4].

De Verbrandingslucht moet vrij zijn van agressieve stoffen (b.v. halogenen).

Bij verontreinigde verbrandingslucht moet er meer gereinigd worden en is er vaker onderhoud noodzakelijk. In dit geval wordt buitenluchtaanzuiging aanbevolen.

De brander dient bij voorkeur in gesloten ruimtes te worden gebruikt.

Als de brander niet in een gesloten ruimte gebruikt wordt, is een bescherming tegen weersinvloeden, zoals regen en directe blootstelling aan de zon, noodzakelijk.

De omgevingscondities moeten in acht genomen worden [hfst. 3.4.3].

Ondoelmatig gebruik kan:

- verwondingen of levensgevaar voor de gebruiker of derden veroorzaken
- het apparaat of andere voorwerpen beschadigen

2.2 Veiligheidssymbolen op het toestel

symbool	omschrijving	positie
	waarschuwing voor elektrische spanning	branderhuis
	gevaarlijke elektrische spanning	ontstekingsunit

2.3 Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsrelevante gebreken moeten onmiddellijk worden verholpen.

Componenten die een toenemende slijtage vertonen, of waarvan de constructief bepaalde levensduur overschreden is of voor het volgende onderhoud overschreden wordt, moeten uit voorzorg vervangen worden.

De constructief bepaalde levensduur van de componenten staan in het onderhoudsplan vermeld [hfst. 9.2].

2.3.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bij alle werkzaamheden de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

De persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen de gebruiker tijdens werkzaamheden aan het toestel.

Veiligheidsschoenen moeten bij alle werkzaamheden aan het toestel gedragen worden.

Verder vereiste PBM's worden in het betreffende hoofdstuk door een gebodsteken afgebeeld.

symbool	omschrijving	informatie
	handbescherming gebruiken	► Geschikte beschermende handschoenen dragen.

2.3.2 Normaal bedrijf

- Alle opschriften op het toestel leesbaar houden en evt. vervangen.
- Voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden op tijd uitvoeren.
- Apparaat alleen met gesloten afdekking gebruiken.
- Verbrandingsluchttoevoer vrijhouden.

2.3.3 Elektrische werkzaamheden

Bij werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen in acht nemen:

- voorschriften ter voorkoming van ongevallen (b.v. NEN 3140) en plaatselijke voorschriften
- gereedschap volgens EN IEC 60900 gebruiken

Het toestel bevat componenten die door elektrostatische ontlading (ESD) beschadigd kunnen worden.

Bij werkzaamheden aan printplaten en contacten:

- printplaten en contacten niet aanraken
- neem ESD-beschermende maatregelen

2 Veiligheid

2.4 Constructieve wijzigingen

Aanpassingen mogen alleen met schriftelijke toestemming van de firma Max Weishaupt SE uitgevoerd worden.

- Alleen aanvullende componenten monteren, welke met het toestel gekeurd zijn.
- Geen inzetstukken in de vuurhaard toepassen, welke het uitbranden van de vlam hinderen.
- Alleen originele Weishaupt onderdelen gebruiken.

2.5 Geluidsemissie

Het geluidsniveau wordt door het akoestisch gedrag van alle componenten van het verbrandingssysteem bepaald.

Een hoog geluidsniveau kan bij langdurig optreden hardhorigheid veroorzaken. Operationeel personeel met persoonlijke beschermingsmiddelen uitrusten.

Het geluidsniveau kan met een geluiddemper gereduceerd worden.

2.6 Afvoer van afvalstoffen

Materiaal en componenten doelmatig en milieuvriendelijk afvoeren. Daarbij de plaatselijke voorschriften in acht nemen.

3 Productbeschrijving

3.1 Type code

WL10/1-D Z

type


W	modelreeks: W-brander
L	brandstof: lichte olie
10	bouwgrootte
1	vermogen
D	constructiestand

uitvoering

Z	type regeling: tweetraps
---	--------------------------

3.2 Type en serienummer

Het type en het serienummer op het typeplaatje identificeren het product zeer nauwkeurig. Ze zijn nodig voor de serviceafdeling van Monarch Nederland.



① typeplaat

Mod.: _____	Ser. Nr.: _____
-------------	-----------------

3 Productbeschrijving

3.3 Functie

3.3.1 Luchtoevoer

Luchtklep

De luchtklep regelt de luchthoeveelheid voor de verbranding. De brandermanager stuurt via een servomotor de luchtklep. Bij branderstilstand sluit de luchtklep automatisch. Daardoor wordt het afkoelen van de warmtegenerator gereduceerd.

Waaier

De waaier voert de lucht van de aanzuigbehuizing naar de vlamkop.

Stuwplaat

Via de instelling van de stuwplaat wordt de luchtspleet tussen vlambeke en stuwplaat veranderd. Daardoor worden de mengdruk en de luchthoeveelheid voor de verbranding aangepast.

3.3.2 Olietoevoer

Oliepomp


De pomp zuigt de olie via de toevoerleiding aan en voert deze onder druk naar de olieverstuiver. Daarbij houdt het drukregelventiel de oliedruk constant.

Magneetventielen

De magneetventielen openen en sluiten de olietoevoer.

Voor het ontsteken opent de brandermanager het magneetventiel van trap 1. Naargelang de warmtevraag opent of sluit het magneetventiel van trap 2.

Functioneel schema



- ① oliepomp op de brander met twee opgebouwde magneetventielen
- ② magneetventiel trap 1 (stroomloos gesloten)
- ③ verstuurkop met verstuiver
- ④ magneetventiel trap 2 (stroomloos geopend)

3.3.3 Elektrische componenten

Brandermanager

De brandermanager W-FM is de besturingseenheid van de brander.
Deze stuurt de functionele volgorde en controleert de vlam.

Brandermotor

De brandermotor drijft de waaier en de oliepomp aan.

Ontstekingsunit

De elektronische ontstekingsunit produceert aan de elektrode een vonk welke het brandstof-luchtmengsel ontsteekt.

Vlamopnemer

Via de vlamopnemer controleert de brandermanager het vlamsignaal.
Als het vlamsignaal te zwak wordt, voert de brandermanager een veiligheidsuitschakeling uit.

3 Productbeschrijving

3.3.4 Programmaverloop

Voorventilatie.

Bij warmtevraag start de brandermotor na de opstartwachtijd (T_w).

De servomotor loopt naar de luchtkleppositie trap 1.

De vuurhaard wordt voorgeventileerd.

Ontsteking

Bij de voorventilatietijd (T_v) start de ontsteking.

Brandstofvrijgave

Na de voorventilatietijd (T_v) opent het magneetventiel trap 1 (K11) en wordt de brandstof vrijgegeven.

Veiligheidstijd

Met de brandstofvrijgave begint de veiligheidstijd (T_s) en naontstekingstijd (T_{Nz}).

Binnen de veiligheidstijd (T_s) moet het vlamsignaal aanwezig zijn.

Bedrijf

De brander is in bedrijf.

Via de vlamopnemer controleert de brandermanager het vlamsignaal.

Afhankelijk van de warmtevraag voor trap 2 schakelt het magneetventiel trap 2 K13) in of uit.

De wachttijd kleinlast (T_{VK}) verhindert pendelen tussen trap 1 en trap 2.


Naventilatie

Als er geen warmtevraag meer aanwezig is, sluiten de kleppen en stopt de brandstoftoevoer.

De naventilatietijd (T_N) begint.

Na de naventilatietijd (T_N) schakelt de brandermotor uit.

De servomotor loopt naar de DICHT-positie.



- B1 vlamopnemer
B15 temperatuur- of drukregelaar
B16 temperatuur of drukregelaar trap 2
F2 temperatuur- of drukbegrenzer
K10 antihevelventiel (optioneel)
K11 magneetventiel trap 1
K13 magneetventiel trap 2 (stroomloos geopend)
M1 brandermotor
M20 servomotor luchtklep
P11 controlelamp bedrijf (optioneel)
P13 controlelamp trap 2 (optioneel)
T1 ontstekingsunit
Tw opstartwachtijd 1 s
TN naventilatietijd: 4,5 s

- TNZ naontstekingstijd: 5 s
Ts veiligheidstijd: 5 s
TvK verblijftijd kleinlast (trap 1) min 2 s
Tv voorventilatietijd: 16,2 s
■ spanning aanwezig
▨ vlamsignaal aanwezig
→ stroomrichtingspijl
■ START (oranje)
▨ ontstekingsfase (oranje knipperend)
▣ branderbedrijf (groen)
① DICHT-positie ST0
② trap 1 (ST1)
③ magneetventiel trap 2 (MV2-olie)
④ trap 2 (ST2)

3 Productbeschrijving

3.4 Technische gegevens

3.4.1 Registratiegegevens

DIN CERTCO	5G1005
fundamentele normen	EN 267:2020 andere normen, zie EU-conformiteitsverklaring.

3.4.2 Elektrische gegevens

netspanning / netfrequentie	230 V / 50 Hz
opgenomen vermogen bij start	max 327 W
opgenomen vermogen bedrijf	max 227 W
stroomopname	max 1,4 A
interne toestelzekering	T6,3H, IEC 127-2/5
externe zekering	B6 A

3.4.3 Omgevingscondities

temperatuur tijdens bedrijf	–10 ⁽¹⁾ ... +40 °C
temperatuur tijdens transport/opslag	20 ... +70 °C
relatieve luchtvochtigheid	max 80 %, geen condensatie
opstellingshoogte	max 2000 m ⁽²⁾

⁽¹⁾ met geschikte huisbrandolie en uitvoering van de olietoevoer.

⁽²⁾ voor een hogere opstellingshoogte is overleg met Monarch/Weishaupt vereist.

3.4.4 Toegestane brandstoffen

- lichte olie volgens NEN-EN 590
- lichte olie volgens ÖNORM-C1109 (Oostenrijk)
- lichte olie volgens SN 181 160-2 (Zwitserland)
- green fuels, zie aanvullend blad (druk-nr. 83591044)

3.4.5 Emissies

Rookgassen

De brander voldoet volgens EN 267 aan de eisen van emissieklasse 3

De NO_x-waarden worden beïnvloed door:

- vuurhaardafmetingen
- rookgasafvoer
- brandstof
- verbrandingslucht (temperatuur en vochtigheid)
- mediumtemperatuur
- luchtvermaat

De benodigde vuurhaardafmetingen voor de NO_x-berekening voor de brander kunnen op aanvraag verkregen worden.

Geluid

2-cijferige geluidsemissiewaarden

gemeten geluidsvermogen L _{WA} (re 1 pW)	70 dB(A) ⁽¹⁾
onzekerheid K _{WA}	4 dB(A)
gemeten geluidsdrukniveau L _{pA} (re 20 µPa)	66 dB(A) ⁽²⁾
onzekerheid K _{pA}	4 dB(A)

⁽¹⁾ volgens ISO 9614-2 berekend.

⁽²⁾ op 1 meter afstand van de brander berekend.

Het gemeten geluidsniveau plus onzekerheid bepalen de bovenste grenswaarde die bij metingen kan optreden.

3 Productbeschrijving

3.4.6 Belasting

Thermisch vermogen

lichte olie	21,5 ... 55 kW
	1,8 ... 4,6 kg/h ⁽¹⁾


⁽¹⁾ de aangegeven oliehoeveelheid is gebaseerd op een stookwaarde van 11,9 kWh/kg bij lichte olie.

Werkingsgebied

Werkingsgebied volgens EN 267.

De belastingsgegevens zijn gebaseerd op een opstellingshoogte van 500 m boven N.A.P. Opstellingshoogten van meer dan 500 m geven een reducering van de belasting van ca. 1 % per 100 m.

Bij buitenluchtaanzuiging geldt een beperkt werkingsgebied.




① thermisch vermogen [kW] of [kg/h]

② vuurhaarddruk [mbar]

3.4.7 Afmetingen

Brander



- ① 135 mm zonder verlengde vlamkop
235 mm bij verlengde vlamkop (100 mm)
335 mm bij verlengde vlamkop (200 mm)
435 mm bij verlengde vlamkop (300 mm)

3 Productbeschrijving

3.4.8 Gewicht

ca. 14 kg

4 Montage

4.1 Montagevoorschriften

Brander en warmtegenerator moeten op elkaar afgestemd zijn.

- Brandertype en branderbelasting controleren.

Opstellingsruimte

- Voor de montage ervoor zorgen dat:
 - er voldoende ruimte is voor de normale- en servicepositie [hfst. 3.4.7]
 - de luchttoevoer voor de verbrandingslucht voldoende is en evt. buitenluchtaanzuiging monteren


Warmtegenerator voorbereiden

De bemetseling ③ mag niet verder komen dan de voorkant van de vlamkop. De bemetseling mag conisch verlopen (min 60°).

Bij warmtegeneratoren met watergekoeld front kan, voor zover de ketelfabrikant geen andere voorschriften hanteert, de bemetseling vervallen.

Na de montage, ringspleet ④ tussen vlamkop en bemetseling met onbrandbaar, elastisch isolatiemateriaal opvullen. Ringspleet niet dichtmetselen.

Voor warmtegeneratoren met een verdiept voorfront, deur of evt. warmtegeneratoren met keervlam is een verlengde vlamkop noodzakelijk. Hiervoor zijn verlengingen van 100, 200 en 300 mm verkrijgbaar. Maat ② verandert overeenkomstig de gebruikte verlenging.



- ① flenspakking
- ② 135 mm
- ③ bemetseling
- ④ ringspleet
- ⑤ uitsnijding frontplaat

4 Montage**4.2 Verstuiver selecteren**

- Verstuivergrootte bepalen.

Belastingsopdeling

De Belastingsopdeling van de brander volgt via een drukomschakeling op de oliepomp.

Normaal gesproken verbruikt trap 1 ca. 65% van de maximale oliehoeveelheid. Evt. is een ander verdeling noodzakelijk.

Benodigde branderbelasting: ca. 37 kW

65 % van de benodigde branderbelasting: $37 \text{ kW} \times 0,65 = 24,05 \text{ kW}$

Verstuivergrootte 0,55 gph, zie selectietabel verstuivers:

- trap 1: 10 bar (24,9 kW)
- trap 2: 24 bar (37,2 kW)

Aanbevolen verstuivers

fabrikaat	grootte	kenmerk
Steinen	0,40 ... 0,55 gph	60°ST, HT
Steinen	0,60 ... 0,85 gph	60°S, H
Fluidics	0,40 ... 0,85 gph	60°SF, HF

Pompdrukinstelling

trap 1	trap 2
10 ... 14 bar	20 ... 22 ... 24 bar

Afhankelijk van de pompdruk veranderen de sproeikarakteristiek en sproeihoek.

Selectietabel verstuivers

Vanwege toleranties zijn afwijkende belastingswaarden mogelijk.

trap 1		branderbelasting [kW] bij pompdruk				
verstuivergrootte [gph]		10 bar	11 bar	12 bar	13 bar	14 bar
0,40		–	–	–	–	21,4
0,45		20,1	21,1	22,6	23,1	23,8
0,50		22,6	23,6	24,9	25,8	26,2
0,55		24,9	26,0	27,1	28,2	29,3
0,60		27,0	28,3	29,6	30,9	32,0
0,65		29,8	30,9	32,1	33,3	34,5
0,75		33,3	35,7	36,9	38,1	40,5
0,85		38,1	40,5	41,7	44,0	45,2

trap 2		branderbelasting [kW] bij pompdruk				
verstuivergrootte [gph]		20 bar	21 bar	22 bar	23 bar	24 bar
0,40		–	–	25,4	26,7	27,9
0,45		25,4	28,1	29,5	30,9	32,4
0,50		29,2	30,8	32,5	34,1	35,7
0,55		30,1	31,8	33,6	35,4	37,2
0,60		33,9	35,3	37,3	39,3	41,3
0,65		36,2	37,9	40,1	42,3	44,5
0,75		44,3	45,1	47,6	50,0	54,2
0,85		48,1	51,0	53,6	–	–


Omrekening van branderbelasting naar oliehoeveelheid, zie onderstaande formule.

$\text{oliehoeveelheid in kg/h} = \frac{\text{branderbelasting in kW}}{11,9 \text{ kWh/kg}}$
--

4 Montage


4.3 Brander monteren

- Branderflens ① van het branderhuis verwijderen.
- Flenspakking ② en branderflens ① met schroeven ③ aan de warmtegenerator bevestigen.
- Ringspleet tussen vlamkop en bemetseling met onbrandbaar, elastisch isolatiemateriaal opvullen (niet dichtmetselen).



Bij plaatsgebrek kan de brander 180° gedraaid gemonteerd worden. Hierbij is een ombouw noodzakelijk [hfst. 4.3.1].

- ▶ Verstuiver monteren [hfst. 9.4].
- ▶ Ontstekingselektroden instellen [hfst. 9.5].
- ▶ Verstuiverafstand controleren en evt. instellen [hfst. 9.7].
- ▶ Brander met schroeven ① op de branderflens bevestigen.




4 Montage

4.3.1 Brander 180° draaien (optioneel)


De volgende onderdelen zijn voor de ombouw noodzakelijk:

- beugel voor servomotor met bevestigingsschroeven 4 x 12 Remform
- as 58,8 mm
- bevestigingsschroeven M4 x 30 metrisch voor servomotor
- drukslang DN 4, 286 mm


► Verplaats de tapeinden ① naar de aangrenzende schroefdraadgaten.



- De brander in servicepositie A hangen [hfst. 9.3].
- Servomotor ⑥ verwijderen.
- As ⑤ verwijderen.
- Beugel servomotor ③ monteren.
- Langere as ④ in de servomotor steken.
- Wijzer ① naar de DICHT-positie draaien en vasthouden.
- Servomotor 180° gedraaid monteren, daarbij de as ④ in de stervormige gleuf ② schuiven.



- ▶ Schroef ① op de stuwplaat losdraaien en de stuwplaat 180° draaien.
- ▶ Verstuiver monteren [hfst. 9.4].
- ▶ Ontstekingselektroden instellen [hfst. 9.5].
- ▶ Verstuiverafstand controleren en evt. instellen [hfst. 9.7].
- ▶ Brander 180° draaien en met de draadeinden ③ monteren.
- ▶ Olieleiding ④ verwijderen.
- ▶ Bevestigingsschroeven ② voor de oliepomp losdraaien en de oliepomp 180° draaien.
- ▶ De schroeven ② vastdraaien.
- ▶ Drukslang ⑤ uit de ombouwset monteren:
 - het gebogen einde op de oliepomp monteren
 - het rechte einde aan de verstuiverstang monteren.



5 Installatie

5.1 Olietoevoer

De olietoevoer mag alleen door gekwalificeerde vakspecialisten worden geïnstalleerd.

EN 12514-2, DIN 4755 TRÖI en de plaatselijke voorschriften in acht nemen.

Voorwaarden voor de oliepomp controleren

zuigweerstand	max 0,4 bar ⁽¹⁾
aanvoerdruk	max 2 bar ⁽¹⁾
aanvoertemperatuur	max 60 °C ⁽¹⁾

⁽¹⁾ op de pomp gemeten.

Voorwaarden voor de olieslangen controleren

lengte	1200 mm
aansluiting olieslang	G ³ / ₈
nominale druk	10 bar
temperatuurbelasting	max 100 °C

Olietoevoer aansluiten




OPMERKING

Schade aan de pomp door foutieve aansluiting

Verwisselen van de aanvoer en retour kan de oliepomp beschadigen.

► Olieslangen correct op de aanvoer en retour van de pomp aansluiten.

► Olieslangen met beugel ④ en tule ③ aan de brander bevestigen.




① aanvoer

② retour

- ▶ Olietoevoer aansluiten, daarbij:
 - olieslangen niet torderen
 - mechanische spanning vermijden
 - benodigde slanglengte voor het zwenkbereik in acht nemen
 - olieslangen niet knikken (buigradius ① niet kleiner dan 50 mm).

Als een aansluiting onder deze voorwaarden niet mogelijk is:

- ▶ Olietoevoer installatiezijdig aanpassen.



Olietoevoer ontluchten en op dichtheid controleren



OPMERKING

Oliepomp blokkeert door drooglopen

De pomp kan beschadigd worden.

- ▶ Aanvoer volledig met olie vullen en ontluchten.

- ▶ De dichtheid van de olietoevoer controleren.

5 Installatie

5.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok


Werkzaamheden onder spanning kan tot elektrische schokken leiden.

- Voor aanvang van de werkzaamheden de voedingsspanning afschakelen.
- Tegen onverwachts opnieuw inschakelen beveiligen.

De elektrische aansluiting mag alleen door gekwalificeerde elektrotechnici uitgevoerd worden. Daarbij de plaatselijke voorschriften in acht nemen.

Aansluitschema in acht nemen [hfst. 11.2].

- Polariteit en bedrading van de 7-polige aansluitstekker ① en van de 4-polige aansluitstekker ② controleren.
- Aansluitstekker erin steken.



Bij ontgrendeling op afstand, de aansluitkabel separaat leggen en maximale leidinglengte van 10 meter niet overschrijden.

6 Bediening

6.1 Bedieningsdeel


**OPMERKING****Schade aan de brandermanager door foutieve bediening**

Hard op de LED-toets drukken kan de brandermanager beschadigen.

- LED-toets slechts licht indrukken.

De LED-toets op de brandermanager heeft de volgende functies:

- bedrijfsstand weergeven [hfst. 6.2]
- foutcode weergeven [hfst. 10.1.2]
- branderstoring ontgrendelen [hfst. 10.1.2]



Tijdens branderbedrijf de brander opnieuw starten:

- LED-toets 1 seconde indrukken.

6.2 Weergave

LED-toets	bedrijfsstand
oranje	startfase
oranje knipperend	ontstekings- en voorventilatiefase
groen	bedrijf
rood	fout [hfst. 10]

Overige knippersignalen kunnen als foutcode afgelezen worden [hfst. 10].

7 Inbedrijfstelling

7.1 Voorwaarden

De inbedrijfstelling mag alleen door gekwalificeerde vakspecialisten uitgevoerd worden.

Alleen een correct uitgevoerde inbedrijfstelling garandeert de bedrijfszekerheid.



De brander niet buiten het werkingsgebied gebruiken [hfst. 3.4.6].

- Voor de inbedrijfstelling ervoor zorgen dat:
 - alle montage- en installatiewerkzaamheden correct zijn uitgevoerd
 - de luchttoevoer voor de verbrandingslucht voldoende is en evt. buitenluchtaanzuiging monteren
 - de ringspleet tussen vlambeker en warmtegenerator opgevuld is
 - de warmtegenerator met medium gevuld is
 - de regel- en veiligheidsinrichtingen functioneel en correct ingesteld zijn
 - de rookgaskanalen vrij zijn
 - er een correct meetpunt voor rookgasmeting aanwezig is
 - warmtegenerator en rookgassysteem tot aan het meetpunt dicht zijn, secundaire lucht beïnvloedt de meetresultaten
 - houdt u aan de gebruiksvoorschriften van de warmtegenerator
 - er warmteafname is

Andere installatiegebonden controles kunnen noodzakelijk zijn. Let hierbij op de bedieningsvoorschriften van de verschillende installatiecomponenten.

Bij procestechnische installaties moeten de voorwaarden voor een veilige werking en inbedrijfstelling uit werkinstructieblad 8-1 (druknr. 83188044) nageleefd worden.

7.1.1 Meetinstrumenten aansluiten

Drukmeter en multimeter


- Drukmeter voor de mengdruk.
- Stroommeter voor het vlamsignaal.
- ▶ Drukmeter ② aansluiten.

Testadapter nr. 13 noodzakelijk (bestel-nr. 240 050 12 052).

- ▶ Stekker nr. 13 verwijderen.
- ▶ Teststadapter nr. 13 erin steken.
- ▶ Stroommeter ① aansluiten.

Vlamsignaal QRB4

vreemdlichtdetectie vanaf	> 12 μ A
minimum vlamsignaal	35 μ A
aanbevolen vlamsignaal	45 ... 72 μ A



Oliedrukmeters op de oliepomp

- Vacuümmeter voor de zuigweerstand/aanvoerdruk.
- Manometer voor de pompdruk.




OPMERKING

Olielekkage door continu belaste oliedrukmeters

Oliedrukmeters kunnen beschadigd worden waardoor er olie kan lekken en milieuvervuiling kan ontstaan.

- ▶ Oliedrukmeter na de inbedrijfsname weer verwijderen.

- ▶ Brandstofafsluiters sluiten.
- ▶ Afsluitdop van de pomp verwijderen.
- ▶ Vacuümmeter ① en manometer ② aansluiten.



7.1.2 Instelwaarden

Menginrichting overeenkomstig de benodigde branderbelasting instellen. Daartoe stuwplaatpositie en luchtkleppositie op elkaar afstemmen.

Stuwplaatinstelling en luchtkleppositie bepalen




De brander niet buiten het werkingsgebied gebruiken [hfst. 3.4.6].

voorbeeld

- Benodigde stuwplaatpositie (maat X) en luchtkleppositie uit diagram bepalen en noteren.


benodigde branderbelasting trap 2 / trap 1	42 kW / 27 kW
stuwplaatpositie (maat X)	6,7 mm
luchtkleppositie trap 2 / trap 1	33° / 16°

Voorinstelwaarden stuwplaat



- ① thermisch vermogen [kW]
② stuwplaatpositie (maat X) [mm]

Voorinstelwaarden luchtklep




- ① thermisch vermogen [kW] ③ trap 1
② luchtkleppositie [°] ④ ttrap 2

Stuwplaat instellen

Bij maat X = 0 mm is de indicatiestift gelijk met de afsluitdeksel.


- Instelschroef ① draaien tot maat X overeenkomt met de bepaalde waarde.



Eindschakelaar luchtklep instellen


- Positie van de eindschakelaar ST0 controleren en evt. instellen.
- De bepaalde luchtkleppositie op de eindschakelaars ST2 en ST1 instellen.
- Inschakelpunt magneetventiel 2-olie op ca. 1/3 van het instelbereik tussen ST1 en ST2 instellen.

magneetventiel 2-olie = (ST2 - ST1) x 0,33 + ST1



Mengdruk bepalen

- Bepaal en noteer de mengdruk uit het diagram volgens de opgegeven branderbelasting.



① thermisch vermogen [kW]

② mengdruk [mbar]

③ trap 1

④ trap 2

■ richtwaarden die afhankelijk van de vuurhaardweerstand kunnen afwijken

7 Inbedrijfstelling

7.2 Brander inregelen



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Het aanraken van de ontstekingsunit kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Ontstekingsmechanisme tijdens ontstekingsperiode niet aanraken.

- ▶ Tijdens de inbedrijfstelling controleren:

- vlamsignaal [hfst. 7.1.1]
- zuigweerstand of aanvoerdruk oliepompe [hfst. 5.1]
- mengdruk [hfst. 7.1.2]

1. Brander in bedrijf nemen



Voor het omschakelen van de trappen, tijdens de inbedrijfname, kan een stekkerschakelaar toegepast worden (bestel-nr. 130 103 15 012).


Warmtevraag door de ketelregelaar noodzakelijk.

- ▶ Brandstofafsluitinrichtingen openen.
- ▶ 4-polige aansluitstekker eruit trekken.
- ▶ Voedingsspanning inschakelen.
- ✓ LED-toets licht rood op.
- ▶ LED-toets 1 seconde indrukken.
- ✓ Brander start overeenkomstig het programmaverloop en blijft bij trap 1 staan [hfst. 3.3.4].

Pompdruk voor trap 1 instellen

De pompdruk moet overeenkomstig de verstuiverkeuze ingesteld worden [hfst. 4.2].

- ▶ Pompdruk op de manometer controleren.
- ▶ Pompdruk via drukregelschroef ① instellen:
 - druk verhogen: naar rechts draaien
 - druk verlagen: naar links draaien




Pompdruk voor trap 2 instellen

Warmtevraag voor trap 2 noodzakelijk (contact T6/T8 gesloten).

- ▶ 4-polige stekker erin steken.
- ✓ De brander loopt naar trap 2.

De pompdruk moet overeenkomstig de verstuurkeuze ingesteld worden [hfst. 4.2].

- ▶ Pompdruk op de manometer controleren.
- ▶ Pompdruk via drukregelschroef ① instellen:
 - druk verhogen: naar rechts draaien
 - druk verlagen: naar links draaien



2. Trap 2 inregelen



Als de luchtkleppositie gewijzigd wordt, moet de trap verlaten worden. Een wijziging van de luchtkleppositie voor trap 2 moet in trap 1 uitgevoerd worden.

- ▶ Verbrandingswaarden controleren.
- ▶ Verbrandingsgrens bepalen [hfst. 7.4].
- ▶ Luchtovermaat via luchtkleppositie eindschakelaar ST2 en stuwplaatpositie instellen, daarbij de bepaalde mengdruk in acht nemen [hfst. 7.1.2].

3. Trap 1 inregelen



Als de luchtkleppositie gewijzigd wordt, moet de trap verlaten worden. Een wijziging van de luchtkleppositie voor trap 1 moet in trap 2 uitgevoerd worden.

- ▶ 4-polige aansluitstekker eruit trekken.
- ✓ Brander loopt naar trap 1.
- ▶ Verbrandingswaarden controleren.
- ▶ Verbrandingsgrens bepalen [hfst. 7.4].
- ▶ Luchtovermaat via de luchtkleppositie eindschakelaar ST1 instellen, daarbij de bepaalde mengdruk in acht nemen [hfst. 7.1.2].

Als de stuwplaatpositie gewijzigd wordt, dan moet de luchtovermaat van trap 2 opnieuw aangepast worden.

4. Inschakelpunt trap 2 inregelen

- ▶ Inschakelpunt magneetventiel 2-olie op ca. 1/3 van het instelbereik tussen ST1 en ST2 instellen.

$$\text{magneetventiel 2-olie} = (\text{ST2} - \text{ST1}) \times 0,33 + \text{ST1}$$

7 Inbedrijfstelling

5. Startgedrag en inschakelpunt controleren

- ▶ Brander uitschakelen.
- ▶ 4-polige stekker erin steken.
- ▶ Brander opnieuw starten.
- ▶ Startgedrag controleren.
- ▶ Inschakelpunt trap 2 controleren:
 - periode met luchtvermogen (CO-gehalte) voor het omschakelen mag niet te groot zijn
 - vlam mag niet afblazen
- ▶ Instellingen evt. corrigeren.

Als de bestaande instellingen worden gewijzigd:

- ▶ Startgedrag en inschakelpunt opnieuw controleren.

7.3 Afsluitende werkzaamheden



OPMERKING

Olielekkage door continu belaste oliedrukmeters

Oliedrukmeters kunnen beschadigd worden waardoor er olie kan lekken en milieuvervuiling kan ontstaan.

► Oliedrukmeter na de inbedrijfname weer verwijderen.

- Evt. stekkerschakelaar door 4-polige aansluitstekker vervangen.
- Regel- en veiligheidsinrichtingen controleren.
- Dichtheid van de olievoerende onderdelen controleren.
- Type en serienummer in het tekstveld noteren [hfst. 3.2].
- Verbrandingswaarden en instellingen op de inspectiekaart en/of meetrapport invullen.
- Controleren of de branderregeling op automatisch staat.
- Gebruiker over de bediening van de installatie instrueren.
- Montage- en bedieningsvoorschrift aan de gebruiker overhandigen en erop wijzen, deze steeds bij de installatie te bewaren.
- Gebruiker wijzen op het jaarlijks onderhoud van de installatie.

7.4 Verbranding controleren

Luchtvermaat bepalen

- ▶ Luchtklep(pen) bij overeenkomstige trap langzaam sluiten, tot de verbrandingsgrens bereikt wordt (roetgetal ca. 1).
- ▶ O₂-gehalte meten en documenteren.
- ▶ Luchtfactor (λ) aflezen.

Voor een veilige luchtvermaat, de luchtfactor verhogen:

- met 0,15 ... 0,20 (komt overeen met 15 ... 20 % luchtvermaat)
- groter dan 0,20 bij moeilijke omstandigheden, bijv. bij:
 - vervuilde verbrandingslucht
 - schommelende aanzuigtemperatuur
 - schommelende schoorsteentrek

voorbeeld

$$\lambda + 0,15 = \lambda^*$$

- ▶ Luchtfactor (λ^*) instellen, daarbij CO-gehalte van 50 ppm niet overschrijden.
- ▶ O₂-gehalte meten en documenteren.

Rookgastemperatuur controleren

- ▶ Rookgastemperatuur meten.
- ▶ Ervoor zorgen dat de rookgastemperatuur overeenkomt met de opgaven van de ketelfabrikant.
- ▶ Evt. rookgastemperatuur aanpassen, bijv.:
 - in kleinlast de branderbelasting verhogen, voorkom condensatie in de rookgaskanalen, behalve bij condenserende technologie
 - in vollast de branderbelasting reduceren, dit verbetert het rendement
 - warmtegenerator afstellen volgens de instructies van de fabrikant

Rookgasverliezen bepalen

- ▶ Naar vollast sturen.
- ▶ Verbrandingsluchttemperatuur (t_L) dichtbij de luchtklep(pen) meten.
- ▶ Zuurstofgehalte (O₂) en rookgastemperatuur (t_A) gelijktijdig op hetzelfde punt meten.
- ▶ Rookgasverliezen met onderstaande formule bepalen.

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A_2}{21 - O_2} + B \right)$$

q_A rookgasverlies [%]

t_A rookgastemperatuur [°C]

t_L verbrandingsluchttemperatuur [°C]

O₂ volumegehalte aan zuurstof in droge rookgassen [%]

brandstoffactoren	lichte olie
A2	0,68
B	0,007

8 Buitenbedrijfstelling

Bij bedrijfsonderbreking:

- ▶ Brander uitschakelen.
- ▶ Brandstofafsluiters sluiten.

9 Onderhoud

9.1 Aanwijzingen voor het onderhoud



Levensgevaar door elektrische schok

Werkzaamheden onder spanning kan tot elektrische schokken leiden.

- ▶ Voor aanvang van de werkzaamheden de voedingsspanning afschakelen.
- ▶ Tegen onverwachts opnieuw inschakelen beveiligen.



Levensgevaar door elektrische schok

Het aanraken van de ontstekingsunit kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Ontstekingsmechanisme tijdens ontstekingsperiode niet aanraken.



Verbrandingsgevaar door hete onderdelen

Hete componenten kunnen brandwonden veroorzaken.

- ▶ Componenten niet aanraken.
- ▶ Componenten laten afkoelen.



Gevaar voor letsel door scherpe randen

Scherpe randen aan onderdelen kunnen verwondingen veroorzaken.

- ▶ Veiligheidshandschoenen dragen.
- ▶ Pas op voor scherpe randen.



Schade veroorzaakt door voorwerpen in het branderhuis

Er kunnen voorwerpen in het branderhuis vallen.

Niet verwijderde voorwerpen kunnen de brander beschadigen.

- ▶ Controleer na het onderhoud of zich geen voorwerpen in het branderhuis bevinden.

Het onderhoud mag alleen door gekwalificeerde vakspecialisten uitgevoerd worden. De verbrandingsinstallatie moet minstens één keer per jaar onderhouden worden. Afhankelijk van de installatie kan een frequentere controle noodzakelijk zijn.

Componenten die een toenemende slijtage vertonen, of waarvan de constructief bepaalde levensduur overschreden is of voor het volgende onderhoud overschreden wordt, moeten uit voorzorg vervangen worden.

De constructief bepaalde levensduur van de componenten staan in het onderhoudsplan vermeld [hfst. 9.2].



Weishaupt/Monarch raden een onderhoudscontract aan om de nodige inspectie- en onderhoudswerkzaamheden te garanderen.

Onderstaande onderdelen mogen alleen vervangen worden en dus niet gerepareerd:

- brandermanager
- vlamopnemer
- servomotor
- oliemagneetventiel
- drukschakelaars
- olieverstuiver

Voor elk onderhoud

- ▶ Voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden, de gebruiker informeren.
- ▶ De hoofdschakelaar van de installatie uitschakelen en tegen onverwacht herinschakelen beveiligen.
- ▶ De brandstofafsluiters sluiten en beveiligen tegen onverwacht inschakelen.
- ▶ Afdekkap verwijderen.
- ▶ Aansluitstekker van de ketelbesturing op de brandermanager loskoppelen.

Na elk onderhoud

- ▶ Dichtheid van de olievoerende onderdelen controleren.
- ▶ Functionele controle:
 - ontsteking
 - vlambewaking
 - oliepomp (pompdruk en zuigweerstand)
 - regel- en veiligheidsinrichtingen
- ▶ Verbrandingswaarden controleren en brander evt. afstellen.
- ▶ Verbrandingswaarden en instellingen op het onderhoudsrapport invullen.
- ▶ Afdekkap weer monteren.

9 Onderhoud

9.2 Onderhoudsplan

componenten	criterium / constructief bepaalde levensduur ⁽¹⁾	onderhoudsmaatregel
olieverstuiver	vervuiling / slijtage	► Vervangen [hfst. 9.4].. advies: minstens om de 2 jaar
ontstekingselektrode	vervuiling	► Reinigen.
	beschadigd / slijtage	► Vervangen. advies: minstens om de 2 jaar
ontstekingskabel	beschadigd	► Vervangen.
vlambeker / stuwplaat	vervuiling	► Reinigen.
	beschadigd	► Vervangen.
olieslang	beschadigd / olieverslies	► Vervangen [hfst. 9.10]. advies: elke 5 jaar
oliemagneetventiel	dichtheid 250 000 branderstarts of 10 jaar ⁽²⁾	► Oliepomp vervangen [hfst. 9.10].
filter in oliepompe	vervuiling	► Reinigen [hfst. 9.13].
waaier	vervuiling	► Reinigen.
	beschadigd	► Vervangen [hfst. 9.11].
luchtgeleiding	vervuiling	► Reinigen.
luchtklep	vervuiling	► Reinigen.
brandermanager	250 000 branderstarts of 10 jaar ⁽²⁾	► Vervangen.
vlamopnemer / vlambewaker	vervuiling	► Reinigen.
	beschadigd	► Vervangen.
	250 000 branderstarts of 10 jaar ⁽²⁾	

⁽¹⁾ de opgegeven, constructief bepaalde, levensduur geldt voor typisch gebruik in verwarmings-, heetwater- en stoominstallaties alsook voor industriële procesinstallaties volgens EN ISO 13577-2.

⁽²⁾ als een criterium is bereikt, onderhoudsmaatregel uitvoeren.

9.3 Servicepositie


Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

- Schroeven ① verwijderen.
- Evt. de olieslang verwijderen.


Als de brander in de servicepositie B is gehaakt:

- Evt. stekker servomotor loskoppelen.
- De brander in de gewenste servicepositie hangen.

Servicepositie A



Servicepositie B



9 Onderhoud


9.4 Verstuurvervanger

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].



Verstuivers niet reinigen, altijd nieuwe verstuivers gebruiken.

- ▶ De brander in servicepositie A hangen [hfst. 9.3].
- ▶ Ontstekingskabel ④ loskoppelen.
- ▶ Schroef ① losdraaien en stuwplaat verwijderen.
- ▶ Op verstuiverhouder ③ met steeksleutel tegenhouden en verstuiver ② eruit draaien.
- ▶ Nieuwe verstuivers monteren en goed vastdraaien.
- ▶ Stuwplaat in omgekeerde volgorde monteren.
- ▶ Verstuiverafstand instellen [hfst. 9.7].
- ▶ Ontstekingselektroden instellen [hfst. 9.5].




9.5 Ontstekingselektroden instellen

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

De ontstekingselektroden mogen niet binnen de verstuivingskegel van de verstuiver liggen.


- ▶ De brander in servicepositie A hangen [hfst. 9.3].
- ▶ Afstanden van de ontstekingselektroden controleren.
- ▶ Evt. de ontstekingselektroden verbuigen.



9.6 Menginrichting demonteren

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

- ▶ Ontstekingskabel ① loskoppelen.
- ▶ Olieleiding ③ verwijderen.
- ▶ Vlamopnemer ④ eruit nemen.
- ▶ Schroeven ② losdraaien.
- ▶ Menginrichting tot de uitsparing naar links draaien en eruit nemen.



9.7 Menginrichting instellen


Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

Verstuiverafstand instellen

- ▶ De brander in servicepositie A hangen [hfst. 9.3].
- ▶ Instelmal aanbrengen en maat A (3,5 mm) controleren

Als de gemeten waarde van maat A afwijkt:


- ▶ Schroef ① losdraaien.
- ▶ Verstuiverstang ② verschuiven tot maat A bereikt is.
- ▶ Schroef ① vastdraaien.



Basisinstelling controleren

Maat S1 kan alleen gecontroleerd worden als de brander op een opgezwengte keteldeur gemonteerd is.


- ▶ Keteldeur openzwenken of evt. de menginrichting demonteren [hfst. 9.6].
- ▶ Instelschroef ① draaien, tot de indicatiestift ② samenvalt met het afsluitdeksel van de verstuiverlijn (maat X = 0 mm).
- ▶ Maat S1 en/of maat Lx controleren.
- ▶ Met de instelschroef ① de maat S1 en/of maat Lx instellen.
- ▶ Afdekdopje in de indicatiestift ② verwijderen.
- ▶ Indicatiestift draaien tot deze gelijk is met het afsluitdeksel maat X = 0 mm
- ▶ Afdekdopje weer monteren.



9.8 Luchtregelaar demonteren

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

- ▶ Stekker servomotor ⑤ eruit trekken.
- ▶ De brander in servicepositie A hangen [hfst. 9.3].
- ▶ Schroeven ① verwijderen.
- ▶ Aanzuigbehuizing ③ verwijderen.
- ▶ Schroeven ④ verwijderen.
- ▶ Luchtregelaar ② verwijderen.



9 Onderhoud

9.9 Hoekoverbrenging de- en monteren

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

Demontage

- ▶ Stekker servomotor ③ op de brandermanager loskoppelen.
- ▶ Servomotor ⑨ verwijderen.
- ▶ Frame ④ verwijderen.
- ▶ Hoekoverbrenging ⑤ verwijderen.

Monteren



OPMERKING

Schade aan de servomotor door het bewegen van de as


Servomotor kan beschadigd worden.

- ▶ De as niet met de hand of met gereedschap draaien.

- ▶ Luchtaanzuigbehuizing verwijderen [hfst. 9.8].
- ▶ Luchtklep ⑥ opendraaien tot positie ⑦ bereikt is en vasthouden.
- ▶ Hoekoverbrenging in de as steken.
- ▶ Hoekoverbrenging bevestigen.
- ▶ Luchtaanzuigbehuizing monteren [hfst. 9.8].
- ▶ Frame ④ monteren.
- ▶ De as ⑧ in de servomotor steken.

Voor de montage moet de servomotor op 0 staan.

- ▶ Wijzer ① naar de DICHT-positie draaien en vasthouden.
- ▶ Servomotor met as ⑧ in de stervormige gleuf ② steken en bevestigen.
- ▶ Stekker servomotor ③ in de brandermanager steken.



9.10 Oliepomp de- en monteren

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

Demontage

- ▶ Brandstofafsluiters sluiten.
- ▶ Stekker ① los nemen.
- ▶ Olieslang ⑤ verwijderen.
- ▶ Olieleiding ④ verwijderen.
- ▶ Schroeven ② losdraaien en de oliepompe eruit trekken.

Monteren

- ▶ Oliepompe in omgekeerde volgorde monteren, daarbij:
 - op correct plaatsen van de koppeling ③ letten
 - op de juiste volgorde van de aanvoer- en retour van de olieslangen letten




OPMERKING

Schade aan de pompe door foutieve aansluiting

Verwisselen van de aanvoer en retour kan de oliepompe beschadigen.

- ▶ Olieslangen correct op de aanvoer en retour van de pompe aansluiten.



9 Onderhoud

9.11 Waaier de- en monteren

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

Persoonlijke beschermingsmiddelen in acht nemen [hfst. 2.3.1].




Demontage

- Branderhuis in de servicepositie B hangen [hfst. 9.3].
- Draadstift ① verwijderen en de waaier eraf trekken.

Monteren


- Waaier in omgekeerde volgorde monteren, daarbij:
 - zorg voor het correct plaatsen op de motoras ②
 - nieuwe inbusstift ① erin draaien
 - waaier draaien en op vrij bewegen controleren



9.12 Brandermotor demonteren

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

- ▶ Oliepomp demonteren [hfst. 9.10].
- ▶ Waaier demonteren [hfst. 9.11].
- ▶ Stekker ① los nemen.
- ▶ Motor vasthouden en de schroef ② verwijderen.
- ▶ Motor verwijderen.




9.13 Filter oliepomp de- en monteren

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

Demontage

- ▶ Brandstofafsluiters sluiten.
- ▶ Schroeven ① verwijderen.
- ▶ Pompdeksel verwijderen.
- ▶ Filter ③ en pakking ② vervangen.




Monteren

- ▶ Filter in omgekeerde volgorde monteren, daarbij op schone afdichtvlakken letten.

9.14 Zekering vervangen

Aanwijzingen voor het onderhoud in acht nemen [hfst. 9.1].

- ▶ Alle stekkers op de brandermanager eruit trekken.
- ▶ Schroeven aan de brandermanager verwijderen.
- ▶ Verwijder de brandermanager.
- ▶ Zekering (T6,3H, IEC 127-2/5) vervangen.




10 Storingsdiagnose

10.1 Procedure bij storing

De brandermanager detecteert onregelmatigheden van de brander en geeft dit met de LED-toets aan.

De volgende indicaties zijn mogelijk:

- LED-toets uit [hfst. 10.1.1]
- LED-toets rood [hfst. 10.1.2]
- LED-toets knippert [hfst. 10.1.3]



Overige diagnosemogelijkheden via BCI-interface met:

- weergave en bedieningsunit (servicepakket bedieningsunit W-FM05/10)
- interfacemodule OCI410 met software ACS410
- dataprotocolconverter OCI460 (gebouwautomatisering)

10.1.1 LED-toets uit

De volgende fouten mogen door de bediener verholpen worden:

fout	oorzaak	oplossing
brander zonder functie	externe zekering is aangesproken ⁽¹⁾	► Zekering controleren.
	schakelaar verwarmen uitgeschakeld	► Schakelaar verwarmen inschakelen.
	temperatuurbegrenzer of drukbegrenzer op de warmtegenerator is in werking getreden ⁽¹⁾	► Temperatuur- of drukbegrenzer op de warmtegenerator ontgrendelen.
	watergebrekbeveiliging op de warmtegenerator is in werking getreden ⁽¹⁾	► Water bijvullen. ► Watergebrekbeveiliging op de warmtegenerator ontgrendelen.
	temperatuur- of drukregelaar op de warmtegenerator niet correct ingesteld	► Temperatuur- of drukregelaar op de warmtegenerator instellen.
	de regeling van de ketel of verwarmingscircuit functioneert niet of is niet correct ingesteld	► Werking en instelling van de ketel- of verwarmingsregeling controleren.

⁽¹⁾ bij herhaald optreden, de installateur of de Monarch servicedienst raadplegen.

10 Storingsdiagnose

10.1.2 LED-toets rood

Er is een branderstoring. De brander is vergrendeld. Voor het ontgrendelen, de foutcode aflezen, dit vereenvoudigt het zoeken naar de fout.

Foutcode bekijken

Eerst 5 seconden na het optreden van een fout wordt de fout geanalyseerd en kan deze afgelezen worden.

- ▶ 5 seconden op de LED-toets drukken.
- ✓ LED-toets knippert kort oranje.
- ✓ LED-toets knippert rood.
- ▶ Tussen de knipperpauzes de knippersignalen tellen en noteren.
- ▶ Fout verhelpen, zie tabel.

Ontgrendelen



WAARSCHUWING

Gevaar door ondeskundig uitgevoerde storingsoplossing

Een ondoelmatige storingsoplossing kan tot materiële schade of zware lichamelijke verwondingen leiden.

- ▶ Niet meer dan 2 ontgrendelingen na elkaar uitvoeren.
- ▶ De storing moet door gekwalificeerde vakspecialisten verholpen worden.

-
- ▶ LED-toets 1 seconde indrukken.
 - ✓ Rood signaal gaat uit.
 - ✓ De brander is ontgrendeld.

Foutcode met vergrendeling

De volgende fouten mogen alleen door gekwalificeerde vakspecialisten verholpen worden:

foutcode	fout	oorzaak	oplossing
2 x knipperen geen vlam, einde veiligheidstijd	oliepomp levert geen olie	olietoevoer niet dicht	► Olietoevoer controleren.
		antihevelventiel opent niet	► Ventiel controleren, evt. vervangen.
		afsluiter gesloten	► Afsluiter openen.
		zeef voorfilter vervuild	► Zeef voorfilter vervangen.
		oliepomp defect	► Oliepomp vervangen [hfst. 9.10].
	er komt geen olie uit de verstuurver	olieverstuiver verstopt	► Verstuiver vervangen [hfst. 9.4].
	geen ontsteking	ontstekingselektrode vuil of vochtig	► Ontstekingselektrode schoonmaken.
		ontstekingselektroden te ver uit elkaar of kortgesloten	► Ontstekingselektrode instellen [hfst. 9.5].
		porseleinen houder defect	► Ontstekingselektrode vervangen.
		ontstekingskabel defect	► Ontstekingskabel vervangen.
		ontstekingsunit defect	► Ontstekingsunit vervangen.
	magneetklep opent niet	spoel defect	► Spoel vervangen.
	brandermanager detecteert geen vlamsignaal	vlamopnemer vervuild	► Vlamopnemer reinigen.
		vlamopnemer defect	► Vlamopnemer vervangen.
		belichting te zwak	► Branderinstelling controleren.
	brandermotor loopt niet	oliepomp zit vast	► Oliepomp vervangen [hfst. 9.10].
		condensator defect	► Condensator vervangen.
		brandermotor defect	► Brandermotor vervangen [hfst. 9.12].
	ondanks ontsteking en olietoevoer geen vlamvorming	foutieve verstuurverafstand	► Verstuiverafstand controleren, evt. instellen [hfst. 9.7].
		mengdruk te hoog	► Mengdruk controleren [hfst. 7.1.2].
4 x knipperen vlamsimulatie/ vreemdlicht	vlamsignaal voor of na in bedrijf zijn	vreemde lichtbron aanwezig	Vreemlichtherkenning vanaf > 12 µA. ► Vreemdlichtbron zoeken en verhelpen.
		vlamopnemer defect	► Vlamopnemer controleren, evt. vervangen.
	vlamvorming tijdens de voorventilatie	magneetventiel niet dicht	► Oliepomp vervangen [hfst. 9.10].

10 Storingsdiagnose

De volgende fouten mogen alleen door gekwalificeerde vakspecialisten verholpen worden:

foutcode	fout	oorzaak	oplossing
6 x knipperen fout servomotor	servomotor bereikt binnen 10 seconden niet de gewenste positie	stekker servomotor losgekoppeld	► Stekker servomotor erin steken.
		servomotor defect	► Servomotor controleren, evt. vervangen.
		instelling van de eindschakelaar niet correct	► Positie van de eindschakelaar controleren.
		luchtklep/hoekoverbrenging geblokkeerd	► Luchtklep en hoekoverbrenging op vrije beweging controleren.
7 x knipperen vlamuitval tijdens bedrijf	vlam blaast af	olietoevoer niet dicht	► Olietoevoer controleren.
		zuigweerstand voor de pomp te hoog	
		olieverstuiver vervuild	► Olieverstuiver vervangen.
	vlamsignaal te zwak	foutieve branderinstelling	► Branderinstelling controleren. ► Vlamsignaal controleren [hfst. 7.1.1].
		vlamopnemer vervuild	► Vlamopnemer reinigen.
		vlamopnemer defect	► Vlamopnemer controleren, evt. vervangen.
8 x knipperen fout vrijgavecontact	contact X3:12 niet gesloten	brugstekker nr. 12 ontbreekt	► Brugstekker nr. 12 erin steken.
10 x knipperen fout brandermanager	brander start niet	parameters zijn gewijzigd	► Brander ontgrendelen [hfst. 10.1.2].
		brandermanager defect	► Brander ontgrendelen [hfst. 10.1.2], bij opnieuw optreden brandermanager vervangen.
15 x knipperen	handmatige vergrendeling	handmatige storingsafschakeling ABE	► Brander ontgrendelen.

10.1.3 LED-toets knippert

Een onregelmatigheid treedt op. De brander is niet vergrendeld. Als de fout verholpen is, verdwijnt de foutcode.

Foutcode zonder vergrendeling

De volgende fouten mogen alleen door gekwalificeerde vakspecialisten verholpen worden:

foutcode	oorzaak	oplossing
groen/rood knipperend	vreemdlicht voordat er warmtevraag is	► Vreemdlichtbron zoeken en verhelpen.
rood/oranje knipperend met pauze	overspanning	► Voedingsspanning controleren.
oranje/rood knipperend	onderspanning	► Voedingsspanning controleren.
	toestelzekering intern (F7) is defect	► Zekering vervangen [hfst. 9.14].
	fout brandermanager	► Brandermanager vervangen.
groen knipperend	vlamopnemer vervuild	► Vlamopnemer reinigen.
	vlamopnemer defect	► Vlamopnemer vervangen.
	branderbedrijf met zwak vlamsignaal (< 45 µA)	► Brander bijstellen, daarbij het aanbevolen vlamsignaal in acht nemen [hfst. 7.1.1].
rood flinkerend	OCI-modus geactiveerd (wordt niet gebruikt)	► LED-toets langer dan 5 seconden indrukken. ✓ Brandermanager schakelt om naar bedrijfsmodus.

10 Storingsdiagnose

10.2 Functionele problemen

De volgende fouten mogen alleen door gekwalificeerde vakspecialisten verholpen worden:

probleem	oorzaak	oplossing
slecht startgedrag van de brander	mengdruk te hoog	► Mengdruk corrigeren.
	ontstekingselektroden foutief ingesteld	► Ontstekingselektroden instellen [hfst. 9.5].
	menginrichting foutief ingesteld	► Menginrichting instellen [hfst. 9.7].
oliepomp maakt sterk mechanisch geluid	oliepomp zuigt lucht aan	► Olietoevoer op dichtheid controleren.
	hoge zuigweerstand in de olieleiding	► Filter reinigen. ► Olietoevoer controleren.
olieverstuiver verstuijt onregelmatig	verstuiver verstopt/vervuild	► Verstuiver vervangen.
	verstuiver versleten	
vlambeker/stuwplaat heeft sterke cokesaanslag	verstuiver defect	► Verstuiver vervangen.
	menginrichting foutief ingesteld	► Menginrichting instellen [hfst. 9.7].
	foutieve hoeveelheid verbrandingslucht	► Brander bijstellen.
	stookruimte niet voldoende belucht	► Zorg voor voldoende ventilatie in de stookruimte.
	foutieve verstuiver	► Type verstuiver controleren.
	foutieve verstuiverafstand	► Verstuiverafstand controleren, evt. instellen [hfst. 9.7].
verbranding pulseert sterk of de brander dreunt	menginrichting foutief ingesteld	► Menginrichting instellen [hfst. 9.7].
	foutieve hoeveelheid verbrandingslucht	► Brander bijstellen.
	foutieve verstuiver	► Type verstuiver controleren.
CO-gehalte te hoog	verstuiverafstand te groot	► Verstuiverafstand controleren, evt. instellen [hfst. 9.7].
stabiliteitsproblemen	foutieve verstuiverafstand	► Verstuiverafstand controleren, evt. instellen [hfst. 9.7].
	foutieve verstuiver	► Type verstuiver controleren.
herstart na vlamuitval	brander herhaalt de fout	► Zie foutcode 7 x knipperen.



11 Technische documenten

11.1 Omrekeningstabel drukeenheid


bar	pascal			
	Pa	hPa	kPa	MPa
0,1 mbar	10	0,1	0,01	0,00001
1 mbar	100	1	0,1	0,0001
10 mbar	1 000	10	1	0,001
100 mbar	10 000	100	10	0,01
1 bar	100 000	1 000	100	0,1
10 bar	1 000 000	10 000	1 000	1

11.2 Aansluitschema

Evt. bij speciale uitvoering, meegeleverd aansluitschema in acht nemen.



- | | |
|-----|--|
| B15 | temperatuur- of drukregelaar |
| B16 | temperatuur of drukregelaar trap 2 |
| F1 | externe zekering |
| F2 | temperatuur- of drukbegrenzer |
| F7 | toestelzekering intern (T6,3H, IEC 127-2/5) |
| M20 | servomotor luchtklep |
| P11 | controlelamp bedrijf (optioneel) |
| P13 | controlelamp bedrijf trap 2 (optioneel) |
| P6 | controlelamp storing (optioneel) |
| S1 | bedrijfsschakelaar |
| S2 | ontgrendeling op afstand (optioneel) |
| ① | <ul style="list-style-type: none"> ▪ businterface BCI (optioneel) ▪ weergave en bedieningsunit (servicepakket bedieningsunit W-FM05/10) ▪ interfacemodule OCI410 met software ACS410 ▪ dataprotocolconverter OCI460 (gebouwautomatisering) |



- B1 vlamopnemer
- C1 motorcondensator
- K10 antihevelventiel (optioneel)
- K11 magneetventiel trap 1
- K13 magneetventiel trap 2
- M1 brandermotor
- P11.1 urenteller (optioneel)
- T1 ontstekingsunit

12 Ontwerp

12.1 Olietoevoer

EN 12514-2, DIN 4755 TRÖI en de plaatselijke voorschriften in acht nemen.

Algemene aanwijzingen voor de olietoevoer

- Bij stalen tanks geen kathodebeschermingssysteem toepassen.
- Bij olietemperaturen $< 5\text{ °C}$ kunnen leidingen, oliefilter en verstuivers verstopt raken door paraffineafzettingen. Vermijd olietanks en pijpleidingen in gebieden waar vorstgevaar kan bestaan.
- De olievoorziening zo installeren, dat de olieslangen spanningsvrij kunnen worden aangesloten.
- Oliefilter voor de pomp monteren, aanbevolen maaswijdte $70\text{ }\mu\text{m}$.

Zuigweerstand en aanvoerdruk



OPMERKING

Schade aan de oliepomp door te hoge zuigweerstand

Een zuigweerstand groter dan 0,4 bar kan de pomp beschadigen.

- Zuigweerstand reduceren – of – olietoevoerpomp of zuigaggregaat installeren, daarbij op de maximale toevoerdruk van het filter en de pomp letten.

De zuigweerstand is afhankelijk van:

- lengte en diameter zuigleiding
- drukverlies van het oliefilter en andere ingebouwde onderdelen
- te laag oliepeil in de olietank (max 3,5 m lager dan de oliepomp)

Als er een olietoevoerpomp geïnstalleerd is:


- max. 1,5 bar aanvoerdruk bij het oliefilter
- max 0,7 bar aanvoerdruk voor automatische ontluchter

Hogerliggend oliepeil

- Als de zuigleiding ondicht is, kan de tank door de hevelwerking weglopen. Een antihevelventiel ① kan dit verhinderen.
- Rekening houden met het drukverlies van het antihevelventiel volgens de specificaties van de fabrikant.
- Het antihevelventiel moet vertraagd sluiten en een drukontlasting in de richting van de olietank vertonen.

Hoogteverschil aanhouden:

- max 4,6 m tussen oliepeil en antihevelventiel
- bij éénpijpsysteem max 8 m tussen het antihevelventiel en de automatische ontluchter
- bij tweepijpsysteem max 20 m tussen het antihevelventiel en de oliepomp



Éénpijpstelsysteem




OPMERKING

Schade aan de pomp door foutieve aansluiting

Verwisselen van de aanvoer en retour kan de oliepomp beschadigen.

- Olieslangen correct op de aanvoer en retour van de pomp aansluiten.

In een éénpijpstelsysteem moet een automatische ontluchter voor de oliepomp gemonteerd worden.



Tweepijpssysteem

De oliepomp ontluicht bij tweepijpssysteem automatisch.

Ringleidingsysteem

Bij meerdere branders raadt Weishaupt een ringleidingsysteem aan.

12.2 Continuventilatie of naventilatie



WAARSCHUWING

Brandgevaar door uitval van de brandermotor


Tijdens bedrijf met continuventilatie of verlengde naventilatie kan het uitvallen van de brandermotor (b.v. door spanningsuitval of defecte motor) ertoe leiden dat warmteterugstraling of hete rookgassen door het branderhuis terugstromen. Dit kan brand en/of ernstige schade aan de brander veroorzaken.

Indien een onfeilbare continuventilatie of naventilatie vereist is, dan passende maatregelen treffen, bijv.:

- Ter plaatse perslucht installeren met:
 - voldoende toereikende perslucht tank
 - stroomloos geopend persluchtventiel

13 Reserveonderdelen


13 Reserveonderdelen



pos.	benaming	bestel-nr.
1.01	Afdekkap compleet	241 110 01 112
1.02	Schroef M8 x 15	142 013 01 157
1.03	Sluitring 7 x 18	430 016
1.04	Branderhuis	241 110 01 307
1.05	Luchtaanzuigkap compleet	241 110 01 082
	– schroef 4 x 30 Torx-Plus	409 325
1.06	Kijkglas op de plaats van de urenteller	241 210 01 197
1.07	Schroefnippel 1/8" GES6	453 017
1.08	Beschermdop DN 6 SELF 50/2 CF	232 300 01 047
1.09	Afdekplaatje behuizing	241 110 01 177
1.10	Doorvoertule voor aansluitkabel	241 200 01 247
1.11	Tule voor doorvoering olieslang	241 400 01 177
1.12	Branderdeksel	241 110 01 317
1.13	Schroef G1/8A DIN 908	409 004
1.14	Sluitring 10 x 13,5 x 1,5 DIN 7603	441 033
1.15	Beugel voor olieslang en kabel	241 400 01 367
1.16	Tapeinden afdekkap	241 210 01 207
1.17	Draadstiften M6 branderhuis	241 110 01 297
1.18	Branderflens	241 110 01 357
	– schroef ISO 4762 M8 x 30- 8.8	402 517
	– sluitring 8,4 DIN 433	430 504
1.19	Draagarm voor servicepositie	241 110 01 067
1.20	Stiftbout voor branderflens	241 050 01 187
1.21	Vlambeker	
	– standaard	241 110 14 102
	– 100 mm verlengd*	op aanvraag
	– 200 mm verlengd*	op aanvraag
	– 300 mm verlengd*	op aanvraag
1.22	Flenspakking	241 110 01 107


* alleen in combinatie met verlengde vlamkop

13 Reserveonderdelen



pos.	benaming	bestel-nr.
2.01	Motor ECK03/H-2 230V 50Hz	652 110
2.02	Schroef M4 x 10 Torx-Plus	409 323
2.03	Condensator 5,0 µF 420V, AC, DB	713 474
2.04	Luchtgeleidingsplaat	241 110 01 267
2.05	Waaier TLR 152 x 47 -L S1 50 Hz	241 110 08 042
2.06	Inbusstift M6 x 8 met kratereind (Tuflok)	420 549
2.07	Luchtklep compleet	241 110 02 102
2.08	Lager voor luchtklepas	241 110 02 107
2.09	As luchtklep - hoekoverbrenging	241 210 02 057
2.10	Veer 2 hoekoverbrenging	241 110 02 062
2.11	Schroef 4 x 12 Torx-Plus Remform	409 320
2.12	As hoekoverbrenging - servomotor	241 400 02 157
2.13	Frame voor servomotor	241 210 02 037
2.14	Schroef 4 x 30 Torx-Plus Delta PT	409 325
2.15	Servomotor STD 4,5 24V B0.36/6 4NL	651 102
2.16	Schroef 4 x 35 combi Torx-Plus Remform	409 355
2.17	Luchtregelaar W10D-Z veer 2	241 110 02 092
2.18	Voor 180° gedraaide montage:	
	– as	240 110 02 017
	– beugel servomotor	230 110 02 012
	– schroef 4 x 12 Torx-Plus 20IP Remform	409 320
	– schroef M4 x 30 Torx-Plus metrisch	409 245


13 Reserveonderdelen



pos.	benaming	bestel-nr.
3.01	Pomp AT2 V 20D 9675 4P0700	601 918
	– filterset met pakking	601 107
3.02	Magneetspoel T80 Suntec 220-240V 50-60Hz	604 495
3.03	Steekkoppeling voor motor	652 135
3.04	Olieleiding pomp-verstuiverstang	241 110 06 068
3.05	Schroefverbinding 24-SX-LL04-ST	452 020
3.06	Afdichtingsring GP-SR-G $\frac{1}{8}$ B-H2,5-ST-C21	450 670
3.07	Schroefverbinding 24-BSEX-LL04-G $\frac{1}{8}$ B-ST	452 617
3.08	Afdichtring A11 x 14 x 1 DIN 7603 Cu	440 033
3.09	Holle schroef G $\frac{1}{8}$	211 104 13 107
3.10	Drukslang DN 4, 286 mm PTFE (voor 180°-gedraaide montage)	491 296
3.11	Olieslang DN 4, 1200 mm	
	– standaard	491 126
	– diffusiedicht / brandstof GF-B30*	491 131
3.12	Schroefverbinding 24-SDSX-LL06-G1/8A-ST-CH60	452 291
3.13	Afdichtring A10 x 13,5 x 1 DIN 7603 Cu	440 027

* green fuels, zie aanvullend blad (druk-nr. 83591044)

13 Reserveonderdelen




pos.	benaming	bestel-nr.
4.01	Verstuiverstang compleet	
	– standaard	241 110 10 090
	– 100 mm verlengd*	op aanvraag
	– 200 mm verlengd*	op aanvraag
	– 300 mm verlengd*	op aanvraag
4.02	Stuwplaat	241 200 14 172
4.03	Geleidingsbuis met aanslag	
	– standaard	241 110 10 012
	– 100 mm verlengd*	240 110 10 022
	– 200 mm verlengd*	240 110 10 042
	– 300 mm verlengd*	240 110 10 062
4.04	Verstuiverkop compleet	
	– standaard	241 110 10 052
	– 100 mm verlengd*	240 110 10 012
	– 200 mm verlengd*	240 110 10 032
	– 300 mm verlengd*	240 110 10 052
4.05	Deksel verstuiverstang compleet	
	– voor vlamopnemer QRB4	241 110 01 342
	– voor vlamopnemer KLC (brandstof GF-P)**	240 110 01 062
4.06	Afsluittule	756 159
4.07	Kijkglas	241 400 01 377
4.08	Instelschroef M6 x 88	241 400 10 097
4.09	Flens	
	– voor vlamopnemer QRB4	600 682
	– voor vlamopnemer KLC (brandstof GF-P)**	600 637
4.10	Schroef 4 x 10 Torx-Plus 20IP Remform	409 383
4.11	Klem AKG43 voor QRB4	600 681
4.12	Vlamopnemer QRB4B	241 050 12 072
4.13	Vlamopnemer KLC (brandstof GF-P)**	240 310 12 182
	– adapter nr. 3	240 050 12 122
	– ionisatiekabel nr. 13	232 310 12 012
4.14	Afdekdop 5,25	241 110 10 087
4.15	Indicatiestift M6 x 90	241 110 10 097
4.16	Instelklem onderste deel	241 110 10 067
4.17	Instelklem bovendeel	241 110 10 077
4.18	Schroef M4 x 12 Torx-Plus 20IP	409 237
4.19	Veerring A 6 DIN 137	431 615
4.20	Zeskantmoer M6 ISO 4032 -8	411 301
4.21	Zeskantmoer M6 DIN 985 -6	411 302
4.22	Ontstekingselektrode	241 050 10 137
4.23	Klemveer	142 013 10 247
4.24	Schroef M4 x 14 Torx-Plus 20IP	409 268

* alleen in combinatie met verlengde vlamkop

** green fuels, zie aanvullend blad (druk-nr. 83591044)

13 Reserveonderdelen




pos.	benaming	bestel-nr.
4.25	Ontstekingskabel	
	– 380 mm (standaard)	241 110 11 032
	– 480 mm (voor 100 mm verlenging)*	240 110 11 042
	– 540 mm (voor 200 mm verlenging)*	240 110 11 052
	– 640 mm (voor 300 mm verlenging)*	240 110 11 062
4.26	Instelmal	241 050 00 027
4.27	Kabelbinder 4,7 x 200	794 089

* alleen in combinatie met verlengde vlamkop


** green fuels, zie aanvullend blad (druk-nr. 83591044)

13 Reserveonderdelen



pos.	benaming	bestel-nr.
4.28	Olieverstuiver	
	– 0,40 gph 60°SF Fluidics	602 741
	– 0,45 gph 60°SF Fluidics	602 742
	– 0,50 gph 60°SF Fluidics	602 743
	– 0,55 gph 60°SF Fluidics	602 744
	– 0,60 gph 60°SF Fluidics	602 745
	– 0,65 gph 60°SF Fluidics	602 746
	– 0,75 gph 60°SF Fluidics	602 070
	– 0,85 gph 60°SF Fluidics	602 071
	– 0,40 gph 60°HF Fluidics	602 725
	– 0,45 gph 60°HF Fluidics	602 720
	– 0,50 gph 60°HF Fluidics	602 726
	– 0,55 gph 60°HF Fluidics	602 721
	– 0,60 gph 60°HF Fluidics	602 727
	– 0,65 gph 60°HF Fluidics	602 722
	– 0,75 gph 60°HF Fluidics	602 723
	– 0,85 gph 60°HF Fluidics	602 724
	– 0,40 gph 60°ST Steinen	612 198
	– 0,45 gph 60°ST Steinen	612 199
	– 0,50 gph 60°ST Steinen	612 200
	– 0,55 gph 60°ST Steinen	612 202
	– 0,40 gph 60°HT Steinen	612 350
	– 0,45 gph 60°HT Steinen	612 351
	– 0,50 gph 60°HT Steinen	612 352
	– 0,55 gph 60°HT Steinen	612 353
	– 0,60 gph 60°S Steinen	612 201
	– 0,65 gph 60°S Steinen	612 250
	– 0,75 gph 60°S Steinen	612 203
	– 0,85 gph 60°S Steinen	612 206
	– 0,60 gph 60°H Steinen	612 509
	– 0,65 gph 60°H Steinen	612 512
	– 0,75 gph 60°H Steinen	612 513
	– 0,85 gph 60°H Steinen	612 514

13 Reserveonderdelen



pos.	benaming	bestel-nr.
5.01	Brandermanager W-FM10 230 V / 50/60 Hz	600 393
	– glaszekering T6,3H, IEC 127-2/5	483 011 22 457
5.02	Adapterring 22 x 4 voor verlenging	600 358
5.03	Verlenging ontgrendelingsknop AGK20.19	600 357
5.04	Afdekplaatje AGK63	600 312
5.05	Tussenstekker nr. 12, 3-polig	241 050 12 032
5.06	Stekker ST18/7	716 549
5.07	Stekker ST18/4	716 546
5.08	Stekkerschakelaar ST18/4 uitvoering Z	130 103 15 012
5.09	Ontstekingsunit type W-ZG01V 230V 100 VA	603 229
5.10	Schroef M4 x 42 Combi-Torx-Plus 20IP	409 260
5.11	Stekkerkabel nr. 3 motor	241 050 12 062
5.12	Stekkerkabel nr. 5 magneetventiel trap 1	241 210 12 012
5.13	Stekkerkabel nr. 1 magneetventiel trap 2	241 210 12 022

14 Notities

14 Notities

15 Trefwoordenlijst

A		
Aanbevolen verstuivers	20	
Aansluitschema	60	
Aansprakelijkheid	5	
Aanvoer	26	
Aanvoerdruk	26, 31, 62	
Aanvoertemperatuur	26	
Aanzuigbehuizing	47	
Afmetingen	17	
Afvoer van afvalstoffen	8	
Ampèremeter	31	
Antihevelventiel	62	
B		
Bar	59	
Basisinstelling	46	
Basisinstelwaarden	32	
Bedrijfsmodus	12	
Bedrijfsonderbreking	39	
Belastingopdeling	20	
Bemetseling	19	
Beschermingsmiddelen	7	
Bewakingsstroom	31	
Boortekening	19	
Brandermanager	11, 29	
Brandermotor	11, 51	
Brandstof	14	
Brandstofvrijgave	12	
Buitenbedrijfstelling	39	
Buitenluchtaanzuiging	6, 16	
C		
CO-gehalte	38	
Cokesaanslag	58	
Constructief bepaalde levensduur	7, 40	
D		
Dreunen	58	
Drukeenheid	59	
Drukmeter	31	
Drukregelschroef	34, 35	
E		
Éenpijpsysteem	63	
Eindschakelaar (contact branderflens)	33	
Elektrische aansluiting	28	
Elektrische gegevens	14	
Elektroden	44	
Elektrostatische ontlading	7	
Emissie	15	
Emissieklasse	15	
ESD-veiligheidsmaatregelen	7	
F		
Fabrieksummer	9	
Filter	52, 62	
Filter in oliepompe	52	
Fout	53, 55, 57, 58	
Foutcode	54, 55, 57	
Foutgeheugen	54	
Functioneel schema	10	
Functionele problemen	58	
G		
Garantie	5	
Geluid	15	
Geluiden	58	
Geluidsdrukkniveau	15	
Geluidsemissiewaarden	15	
Geluidsvermogen	15	
Gewicht	18	
Green fuels	14	
H		
Hoekoverbrenging	48	
I		
Inactieve tijd	39	
Inbedrijfstelling	30	
Indicatiestift	33, 46	
Inlaattemperatuur	26	
Instelmaat	46	
Instelmal	46	
Instelschroef	46	
K		
Knippercode	55, 57	
L		
LED-toets	29, 53, 54	
Levensduur	7, 40	
Lichte olie	14	
Luchtfactor	38	
Luchtklep	10, 32, 47, 48	
Luchtkleppositie	32, 33	
Luchtvermaat	38	
Luchtregelaar	47	
Luchtvochtigheid	14	
M		
Magneetventiel	10	
Manometer	31	
mbar	59	
Meettoestel	31	
Mengdruk	31, 33	
Menginrichting	10, 32, 45, 46	
Montage	19	
Motor	11, 51	
N		
Naontstekingstijd	13	
Naventilatie	12	
Naventilatietijd	13	
Netspanning	14	
Normen	14	

O		Stroomschema.....	12
Oliedrukmeter	31	Stuwplaat	10, 32, 33
Oliefilter	52, 62	Stuwplaatpositie	32
Oliepomp	10, 26, 31, 49, 63	Symbool.....	6
Olietemperatuur	62		
Olietoevoer	26, 62	T	
Olietoevoerpomp	62	Temperatuur	14
Olieverstuiver	20, 44	Thermisch vermogen	16, 32
Omgevingscondities	14	Toestelzekering	52
Omrekeningstabel.....	59	Toevoerdruk.....	26, 62
Onderhoud	40	Transport	14, 18
Onderhoudscontract.....	40	Trap 1	10, 32
Onderhoudsinterval	40	Trap 2	10, 32
Onderhoudsplan	42	Tweepijpsysteem.....	63
Onderhoudspositie.....	43	Type	9
Ontgrendeling	54	Typenschlüssel.....	9
Ontgrendeling op afstand	28	Typeplaat.....	9
Ontgrendelingsknop.....	29		
Ontsteking	12	U	
Ontstekingselektroden.....	44	Uitschakelen	39
Ontstekingsunit	11		
Ontstorknopp	29	V	
Opgenomen vermogen.....	14	Vacuüm.....	62
Opslag	14	Vacuümmeter	31
Opstartwachtijd.....	13	Veiligheidsmaatregelen	7
Opstellingshoogte	14, 16	Veiligheidssymbool	6
Opstellingsruimte.....	6, 19	Veiligheidstijd	12, 13
		Ventilator druk	31, 33
P		Ventilator motor.....	51
Pa.....	59	Verblijfsduur.....	13
Pascal	59	Verbrandingscontrole	38
PBM	7	Verbrandingsgrens.....	38
Persoonlijke beschermingsmiddelen.....	7	Verbrandingslucht	6
Pomp.....	10, 26, 31, 49, 63	Vermogen	16
Pompdruk	20, 31, 34, 35	Verstuiver.....	20, 44
Pompfilter.....	52	Verstuiverafstand	46
Probleemoplossing.....	58	Verstuiverselectie	21
Programmaverloop	12	Verstuiverstang	46
Pulseren	58	Verstuivingsdruk	20, 34, 35
		Vlambeker.....	19
R		Vlamkopverlenging	19
Registratiegegevens.....	14	Vlamopnemer	11
Reserveonderdelen	65	Vlamsignaal.....	11, 31
Retour	26	Voedingsspanning.....	14
Ringleidingsysteem	63	Voorfilter	62
Ringspleet.....	19, 22	Voorinstelwaarden.....	32
Roetgetal.....	38	Voorventilatie	12
Rookgasmeting.....	38	Voorventilatie tijd	13
Rookgas temperatuur.....	38	Vreemdlicht	31
Rookgasverlies	38	Vuurhaarddruk.....	16
S		W	
Selectietabel verstuivers	21	Waaier.....	10, 50
Serienummer	9	Waarschuwingssplaatje.....	6
Servicepositie	43	Warmtegenerator	19
Signaallamp.....	29	Weergave.....	29
Stabiliteitsproblemen	58	Werkingsgebied	16
Storing	53, 55, 57		
Stroommeter	31		

15 Trefwoordenlijst

Z

Zekering	14, 52
Zuigweerstand	26, 62

Das ist Zuverlässigkeit. C'est la fiabilité. That's reliability. Questa è affidabilità. 信頼性とは、ころいゝものです。Това е надеждност. Ez a megbízhatóság. Đó là sự đáng tin cậy. اردن رقابلهت المؤمنان است To je zanesljivost. Güvence budur. Αυτό σημαίνει αξιοπιστία. 그것은 바로 신뢰성입니다. To je spoľahlivosť. Dat is betrouwbaarheid. Tämmä on luotettavuutta. هذه هي الوثوقية See on usaldusväärsus. Pouzdana tvrtka. To jest niezawodność. นั่นคือความเชื่อถือได้ Це надійність. Isto é fiabilidade. To je spolehlivost. यही विश्वसनीयता है. Det är pålitlighet. זאת אמינות. Esto es fiabilidad. Это надёжность. Itulah kepercayaan. 值得信赖。Is é sin iontaofacht. Iyan ang maaasahan. Aceasta este fiabilitatea. اتى ین سوشو یم ھو Tai - patikimumas. Det er pålitelighet. Tā ir uzticamība. Sa se fyab. To je pouzdanost. La fiabilité avant tout. Det er pålidelighed.